

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов мер
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа (ГАУ ДО СО «ДЮС АШ»)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее - Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт:

620098, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 34.

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 2030,4 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 1300 кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность);

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: дополнительное образование детей и взрослых

Наименование предоставляемой (-мых) услуг (услуги): услуги по физической культуре и спорту.

Плановая мощность: 150 человек

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому дистанционно): к месту предоставления услуги.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов: лица с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, с нарушениями интеллекта

Мы, нижеподписавшиеся, директор ГАУ ДО СО «ДЮСАШ» Степанов Игорь Владимирович, с одной стороны, и председатель РОО «ФСЛСПОДАСО» Дворников Борис Геннадьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 J4b 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект

социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники лих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа
инвалидов
к месту предоставления услуги.**

№п /п	Наименование показателя	Наличие/ отсутствие показателя	Соответствие показателя
1.	Пандусы	да	Соответствует требованиям СНИП
2.	Поручни пандуса главного входа	да	Соответствует требованиям СНИП
3.	Поручни лестницы главного входа	да	Соответствует требованиям СНИП
4.	Поручни внутренних лестниц	да	Соответствует требованиям СНИП
5.	Подъемная платформа	нет	
6.	Мобильный лестничный подъемник	нет	
7.	Пандус телескопический	нет	
8.	Доступные входные группы	да	Соответствует требованиям СНИП
9.	Кнопка вызова	да	Соответствует требованиям СНИП
10.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	да	Соответствует требованиям СНИП
11.	Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок	да	Соответствует требованиям СНИП
12.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации	да	
13.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными шрифтом Брайля	да	
14.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной	да	
15.	Наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей	да	

V. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГАУ ДО СО «ДЮСАШ», расположенного по адресу: 620098, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона 181-ФЗ

согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта (сначала перечисляем материальные мероприятия, а затем организационные)	Мероприятия по устранению выявленных несоответствий
1	Пути движения по территории объекта	<p>1. Сопровождение лиц с нарушением зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Харитонов О.П., Мезенцев В.А., Новокшенова И.А., Мукалину Л.Ю.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением зрения, слабовидящим и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.</p> <p>2. Сопровождение лиц с нарушением слуха и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Дворников Б.Г., Кулаков П.А., Кравцова Л.Н., Кравцов Н.П., Уханов П.А.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением слуха.</p> <p>3. Сопровождение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Мансурова С.А., Иконников Е.А., Зверкова В.М., Сугоняева А.А., Нагимов С.З.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, и оказания им помощи.</p> <p>4. Сотрудники учреждения прошли инструктирование в соответствии с приказом от 30.12.2016 № 261. Информация о проведении инструктажа отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 01.09.2016).</p>	
2	Входной узел	1. Установлена кнопка вызова персонала перед входом в	

	<p>(наружная лестница, пандус, входная площадка, входной тамбур, входные двери, вестибюль)</p>	<p>учреждение.</p> <p>2. Сопровождение лиц с нарушением зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Харитонов О.П., Мезенцев В.А., Новокшенов И.А., Мукалина Л.Ю.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением зрения, слабовидящим и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.</p> <p>3. Оказание помощи инвалидам передвигающимся на кресле-коляске в преодолении барьеров. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Акобян Л.Г., Ситникова Н.А., Немькина Н.В., Балобанова Н.А.) ответственные за оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске.</p> <p>4. Сопровождение лиц с нарушением слуха и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Дворников Б.Г., Кулаков П.А., Кравцова Л.Н., Кравцов Н.П., Уханов П.А.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением слуха.</p> <p>5. Сопровождение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Мансуров С.А., Иконникова Е.А., Зверков В.М., Сугоняев А.А., Нагимова С.З.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, и оказания им помощи.</p> <p>6. Сотрудники учреждения прошли инструктирование в соответствии с приказом от 30.12.2016 № 261. Информация о проведении инструктажа отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 01.09.2016).</p>	
3	<p>Пути движения внутри здания (коридоры, дверные и открытые проемы. Внутренние лестницы, подъемные платформы. пути эвакуации)</p>	<p>1. Установлены 2 кресельных подъемника (Правое, Левое крыло) для перемещения инвалида на кресле-коляске на уровень второго этажа.</p> <p>2. Сопровождение лиц с нарушением зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Харитонов О.П., Мезенцев В.А., Новокшенов И.А., Мукалина Л.Ю.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением зрения, слабовидящим и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.</p> <p>3. Оказание помощи инвалидам передвигающимся на кресле-коляске в преодолении барьеров. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Акобян Л.Г., Ситникова Н.А., Немькина Н.В., Балобанова Н.А.) ответственные за оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске.</p> <p>4. Сопровождение лиц с нарушением слуха и оказание</p>	

		<p>им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Дворников Б.Г., Кулаков П.А., Кравцова Л.Н., Кравцов Н.П., Уханов П.А.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением слуха.</p> <p>5. Сопровождение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Мансуров С.А., Иконникова Е.А., Зверков В.М., Сугоняев А.А., Нагимова С.З.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, и оказания им помощи.</p> <p>6. Сотрудники учреждения прошли инструктирование в соответствии с приказом от 30.12.2016 № 261.</p> <p>Информация о проведении инструктажа отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 01.09.2016).</p>	
4	Места обслуживания МГН	<p>1. Сопровождение лиц с нарушением зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Харитонов О.П., Мезенцева В.А., Новокшенов И.А., Мукалина Л.Ю.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением зрения, слабовидящим и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.</p> <p>2. Сопровождение лиц с нарушением слуха и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Дворников Б.Г., Кулаков П.А., Кравцова Л.Н., Кравцов Н.П., Уханов П.А.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением слуха.</p> <p>3. Сопровождение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Мансуров С.А., Иконникова Е.А., Зверков В.М., Сугоняев А.А., Нагимова С.З.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, и оказания им помощи.</p> <p>4. Сотрудники учреждения прошли инструктирование в соответствии с приказом от 30.12.2016 № 261. Информация о проведении инструктажа отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 01.09.2016).</p>	
5	Санитарно-гигиенические помещения (туалеты и душевые кабины).	<p>Санитарно-гигиенические помещения (туалеты и душевые кабины) на первом этаже оборудованы согласно СП 59.13330.2012.</p> <p>1. Сопровождение лиц с нарушением зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Харитонов О.П., Мезенцева В.А., Новокшенов И.А., Мукалина Л.Ю.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением</p>	

		<p>зрения, слабовидящим и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.</p> <p>2. Сопровождение лиц с нарушением слуха и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Дворников Б.Г., Кулаков П.А., Кравцова Л.Н., Кравцов Н.П., Уханов П.А.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением слуха.</p> <p>3. Сопровождение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, и оказание им помощи. Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 назначены сотрудники учреждения (Мансуров С.А., Иконникова Е.А., Зверков В.М., Сугоняев А.А., Нагимова С.З.) ответственные за сопровождение лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, и оказания им помощи.</p> <p>4. Сотрудники учреждения прошли инструктирование в соответствии с приказом от 30.12.2016 № 261. Информация о проведении инструктажа отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 01.09.2016).</p> <p>1. Не закуплено и не установлено специальное оборудование в санитарно-гигиеническом помещении на 2 этаже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опорные поручни. - Кнопка вызова дежурного персонала. - Складное сиденье для душевой кабины. 	<p>Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для МГН на 2 этаже в соответствии с СП 59.13330.2016. 2018г.</p>
6	Информационное обеспечение на объекте	<p>1. В целях информационного обеспечения приобретено и установлено следующее оборудование: информационный киоск, информационная панель – бегущая строка, планы помещений/эвакуации с дублированием информации тактильно.</p> <p>2. На сайте учреждения размещена информация о транспортной и пешеходной доступности объекта, информация о предоставляемых услугах, контактная информация.</p> <p>3. Информационную поддержку посетителям оказывают сотрудники учреждения (Акобян Л.Г., Ситникова Н.А., Немыкина Н.В., Балобанова Н.А.) назначены Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261. Ответственный за информационное обеспечение на объекте назначен Приказом учреждения от 30.12.2016 № 261 сотрудник Мазеев С.С.</p>	
7	Путь движения к объекту	<p>Станция метро «Проспект Космонавтов» Автобус №09; трамваи №8, №17, №22, №24 остановка «Индустрии». Автобус №053; троллейбус №13 остановка «Стахановская». Расстояние до объекта от остановки транспорта 150</p>	

		метров. Время движения (пешком) 5 минут.	
8	Зона парковки для МГН	Парковки для МГН не соответствуют СП 59.13330.2016.	Оборудовать парковочные места для МГН в соответствии с СП 59.13330.2016. 2018г.

V. **Рекомендации** (заполняются по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий СНИП, СП, ГОСТ) _____

Директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детско-юношеская Спортивно-адаптивная школа»

Председатель Региональной общественной Организации Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Свердловской области


И.В. Степанов

МП 


Б.Г. Дворников

МП 